

๒.๑๑ มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๒.๑๑.๑ สถาบันฯ มีตู้เบรกเกอร์หลักทำหน้าที่ควบคุมและป้องกันอันตราย จากระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยแยกการควบคุมตามชั้น และห้อง



รูปที่ ๒.๑๒ แสดงตู้เบรกเกอร์หลักและย่อยในอาคารศูนย์วิจัย



รูปที่ ๒.๑๓ แสดงตู้เบรกเกอร์หลักในอาคารปัญญาพิพัฒน์