


## ๒.๑๑ มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๒.๑๑.๑ สถาบันฯ มีตู้เบรกเกอร์หลักในห้องไฟฟ้า ทำหน้าที่ควบคุมและป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารสถาบันฯ และยังมีตู้เบรกเกอร์ย่อยควบคุมอีกที



รูปที่ ๒.๑๑ แสดงตู้เบรกเกอร์หลักและย่อยในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้



รูปที่ ๒.๑๒ แสดงตู้เบรกเกอร์หลักและย่อยในอาคารศูนย์วิจัย



รูปที่ ๒.๑๓ แสดงตู้เบรกเกอร์หลักในอาคารปัญญาพิพัฒน์